

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor



S00FX00FCMBI

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

Obec Ratibořské Hory
Ratibořské Hory 121
391 42 Ratibořské Hory

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 39682/2009 OŽP/Ba 9
METAB 50120/2009/OŽP/Ba
Bauerová Miroslava Ing.

[Signature]

Tábor
2009-10-20

Zřízení vodního díla, stavba s názvem - „Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě v obci Ratibořské Hory a místní části Ratibořice“ v k.ú. Ratibořské Hory a Ratibořice

-- veřejná vyhláška --

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a věcně příslušný podle §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako příslušný orgán státní správy na úseku vodovodů a kanalizací dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako spec. stavební úřad dle § 15 odst. 4 citov. vodního zákona a dále § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

vydává
stavebníkovi tj.

Obec Ratibořské Hory
se sídlem Ratibořské Hory č.p. 121, 391 42 Ratibořské Hory
IČ 00252794

povolení

I. k nakládání s vodami dle § 8 odst.1 písm. b) bod 1. vodního zákona a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na p.č. 408/1 v k.ú. Ratibořské Hory

v celkovém množství:

max.	1,00 l/s	ø 0,48 l/s
max.	1.500,00 m ³ /měs	
max.	15.000,00 m ³ /rok	

za účelem

na dobu do 31.12.2030

ČHP 1-07-04-053

HGR 6320

II. k provedení vodních děl dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ke zřízení vodního díla – stavba s názvem „Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě v obci Ratibořské Hory a místní části Ratibořice“ v k.ú. Ratibořské Hory a Ratibořice zahrnující objekty:

SO 01 – Vodovod

Trasy rekonstruované i rozšiřující vodovodní síť celkem

Větev „A0“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 40 Dn 32 - 103,20 m
Větev „A“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 1048,56 m
Větev „A1“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 329,07 m
Větev „A2“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 331,17 m
Větev „A3“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 366,76 m
Větev „A3.1“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 76,64 m
Větev „A4“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 284,25 m
Větev „A4.1“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 48,05 m
Větev „A5“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 311,09 m
Větev „A5.1“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 228,92 m
Větev „B“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 1206,98 m
Větev „C“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 669,66 m
Větev „D“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 734,30 m
Větev „E“	PE-HD, SDR 11, PN16, De 110 Dn 90 - 301,49 m

celkem

6040,14 m

Trasy a části tras nad rámec stávajících s vydaným rozhodnutím o umístění stavby

Větev „A0“	103,2 m
Větev „A“	528,3 m
Větev „A1“	79,3 m
Větev „A4“	7,0 m
Větev „A5“	11,3 m
Větev „B“	524,0 m
Větev „E“	302,0 m

celkem 1555,1 m

SO 02 – Provozní objekty

Vodárna Ratibořské Hory

Vodárna Ratibořice

Stavba vodních děl bude provedena na pozemcích v

K.ú. Ratibořské Hory

KN č. 408/1 (Ident PK č., Ident PK č. 408), KN č. 408/3 (Ident PK č. 408), KN č. 399/1 (Ident PK č. 408), KN č. 408/4 (Ident PK č. 408, Ident PK č. 414), KN č. 468 (Ident PK 419, Ident PK 468), KN č. 435 (Ident PK 424, Ident PK 423), KN č. 201, KN č. 465/3, KN č. 445 (Ident PK 445), KN č. 45, KN č. 451, KN č. 180/5, KN č. 67 (Ident PK č. 410), KN č. 409, KN č. 443/31, KN č. 449/, KN č. 205/1, KN č. 4/5, KN č. 447/1, KN č. 451, KN 198/9, KN č.198/10, KN č. 449/2, KN č. 443/28, KN č. 166/8, KN č. 166/11, KN č. 166/10, KN č. 470 (Ident PK 470), KN č. 443/18, KN č.203/16, KN č.203/18, KN č. 203/4, KN č. 203/9, KN č.168/1,KN č. 399/1 (Ident. PK č. 375, Ident. PK č. 376, Ident. PK č.400/1)

K.ú. Ratibořice

KN č. 532 (Ident PK 532, Ident PK 419), KN č. 520/1 (Ident PK , Ident PK 528, Ident PK 530, Ident PK 1170, Ident. PK 564 , Ident. PK 565), KN č.522 (Ident PK 522), KN č. 1169/1 (Ident PK 1169), KN č. 442/1 (Ident PK 442), KN č. 590/1 (Ident. PK 595, Ident PK 599, Ident PK 618), KN č. 679/6 (Ident PK 615, Ident PK 645), KN č. 671/2 , KN č. 679/7 (Ident PK 645).

SO 04 – Vrtaná studna na parcele KN č. 408/1 v k.ú. Ratibořské Hory o hloubce cca 50m bude vystrojena PE zárubnicí Ø 160/140 mm.

ČHP: 1-07-04-053

HGR: 6320

Orientační souřadnice XY :

Studna S2:

Větev A0: začátek studna S2	- 727717,25	-1115332,80
konec Vodárna R.Hory	- 727717,25	-1115332,80
Větev A : začátek AŠ1	- 727649,29	-1115255,99
konec H2	- 727639,45	-1115244,73
Větev A1: začátek A1	- 726785,75	-1114953,41
konec H4	- 727197,51	-1115103,97
Větev A2: začátek A2	- 727232,65	-1114801,56
konec A2'	- 727110,97	-1115105,33
Větev A3: začátek A3	- 727209,40	-1114844,86
konec H8	- 727032,93	-1115108,97
Větev A4: začátek A4	- 726949,50	-1114808,82
konec A4'	- 726946,00	-1115108,01
Větev A5: začátek A5	- 726915,57	-1114826,06
konec A5'	- 726797,27	-1114975,74
Větev A2.1: začátek A2.1	- 726956,73	-1114800,17
konec H14	- 727129,29	-1114905,62
Větev A3.1: začátek A3.1	- 727108,28	-1114885,15
konec A3.1'	- 727060,05	-1114930,63
Větev A4.1: začátek A4.1	- 727121,93	-1114922,35
konec H10	- 726932,25	-1114965,65
Větev A5.1: začátek A5.1	- 726884,69	-1114958,76
konec A5.1'	- 726787,47	-1114889,97
Větev B1/2: začátek AŠ1	- 726906,95	-1114831,06
konec Vodojem	- 727639,45	-1115244,73
Větev B2/2: začátek AŠ1	- 727718,61	-1114588,04
konec LB14	- 727639,45	-1115244,73
Větev C : začátek Vodárna R.Hory	- 727177,17	-1115105,98
konec Vodojem	- 727647,53	-1115247,72
Větev D: začátek Vodárna Ratibořice	- 727718,61	-1114588,04
konec Vodojem	- 728386,20	-1114290,89
Větev E: začátek AŠ4	- 727720,77	-1114585,67
konec AŠ5	- 727717,79	-1114595,33
	- 727465,22	-1114432,80

Vodoprávní úřad stanovuje stavebníkovi následující podmínky a povinnosti dle § 15 odst. 3 citov. vodního zákona a § 115 odst. 1 citovaného stavebního zákona :

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlasného projektu. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
3. Stavba bude dokončena v termínu do **31.12.2011**.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem oprávněným k provádění vodních děl. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a termín zahájení stavby.
5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad a doloží přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb.
6. Nejpozději **do doby ukončení stavby vodního díla bude předložen** vodoprávnímu **návrh ochranného pásma** vodního zdroje.
7. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím dané lhůty.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní obecně platné předpisy a normy včetně dodržení ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby, provozu či údržby daného vodního díla je povinen uhradit či bezodkladně odstranit stavebník, případně následný uživatel.
10. Skladování stavebního materiálu na cizích pozemcích lze uskutečnit jen na základě dohod s jejich vlastníky (uživateli) ve smyslu platných předpisů.
11. Budou respektovány připomínky stavbou dotčených orgánů a organizací, zejména:
 - **závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 1.9.2009 č.j. 5649/09/HOK.TA**
 - o před zahájením užívání stavby bude předložen ke schválení aktualizovaný návrh stanovení míst odběrů vzorků pitné vody, rozsahu a četnosti kontrol (program kontroly kvality vody), aktualizovaný provozní řád vodovodu a vyhovující výsledky úplných rozborů vzorků vody z uvedeného vodovodu (nový zdroj pitné vody, upravená voda z nové úpravní, nová část vodovodu, vlastní spotřebiště po rekonstrukci sítě).
 - **Zemědělská vodohospodářská správa, OPV, pracoviště Tábor ze dne 8.9.2009 č.j. OPV/TA/723-3/2009**
 - o V průběhu výstavby budeme přizváni k odsouhlasení způsobu provedení překládky a křížení zatrubněné části drobného vodního toku – levobřežního přítoku 07/1 Chotovinského potoka ČHP 1-07-04-053
 - **VaK JČ a.s., České Budějovice ze dne 2.7.2009 č.j. 28955/10917119**
 - o Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytyčení vodovodu a kanalizace na místě.
 - o Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob.
 - o Budeme přizváni ke kontrolním prohlídkám stavby.
 - **E.ON ČR a.s. ze dne 18.12.2008 č.j. V1728-Z050838859**
 - o Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je investor povinen učinit veškerá opatření,

aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že bude zajištěno:

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo byl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50110-1 a ČSN 333301.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- V případě jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR je nutno toto neprodleně ohlásit.

- **E.ON ČR a.s. ze dne 17.2.2009 č.j.L4562-Z060904674 (souhlas s činností v OP)**

- V OP el. stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8) zák.č. 458/2000 Sb.
- Vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení bude objednáno nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON ČR s.r.o.
- Provádění zemních prací v OP kabelu bude výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.
- Obnažený kabel bude vhodně zabezpečen, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR.
- Ke kontrole křížovatek a souběhů bude před záhozem výkopu přizván zástupce ECR. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Veškerá stavební činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS). Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení bude konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení VVN bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce

- **Telefonia O2 ze dne 23.12.2008 č.j. 145362/08/CCB/VVV**

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržena norma ČSN 736005 a normy související.
- Pokud by stavba vyvolala provádění přílohy PVSEK, je nutno kontaktovat pracoviště ochrany sítě a vyžádat si podmínky pro realizaci přílohy VKS.
- Před započatím zemních prací bude zajištěno vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK budou

prokazatelně seznámení pracovníci provádějící stavební práce a dále budou upozorněni na případné zjištění hloubkového uložení PVSEK příčnými sondami, možnou odchylku mezi skutečným uložením a polohopisnými údaji a na nepoužívání žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektu a skutečností budou stavební práce zastaveny a věc bude neprodleně oznámena naší společností. V práci bude pokračována až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je nutno vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavebními mechanizacemi, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob ochrany nutno projednat. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku nad zemí. Na trase PVSEK (včetně OP) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů a každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení SEK je nutno neprodleně oznámit poruchové službě.

12. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).

13. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad Městského úřadu Tábor obdržel dne 3.8.2009 žádost stavebníka tj. Obec Ratibořské Hory, se sídlem Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČ 00252794, zastoupeného na základě písemné plné moci fi Ing. Martin Růžicka, CSc.-Alcedo, se sídlem Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72095989 ve věci projednání povolení ke zřízení vodního díla - stavba s názvem „Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě v obci Ratibořské Hory a místní části Ratibořice“ v k.ú. Ratibořské Hory a Ratibořice zahrnující objekty:

SO 01 – Vodovod

Trasy rekonstruované i rozšiřující vodovodní sítě celkem v délce 6040,14 m dělené na větve „A0“, „A“, „A1“, „A2“, „A3“, „A3.1“, „A4“, „A4.1“, „A5“, „A5.1“, „B“, „C“, „D“, „E“

Trasy a části tras nad rámec stávajících s vydaným rozhodnutím o umístění stavby celkem v délce 1555,1 m dělené na větve „A0“, „A“, „A1“, „A4“, „A5“, „B“, „E“.

V celé trase vodovodu bude nad potrubí umístěn izolovaný vytyčovací kabel CY 4 mm² propojen s armaturami vodovodu a osazena výstražná fólie dle ČSN. Na trasách řešené části vodovodu bude osazeno celkem čtrnáct podzemních hydrantů DN 80 v komunikacích s hydrantovými poklopy. Na trasách je řešeno celkem sedm armaturních šachet AŠ1- AŠ7. Křížení vodovodu s komunikací - hlavním průtahem obcí ve správě SÚS J.Č. kraje bude provedeno příčnými podvrty s uložením do chráničky. Vodovodní potrubí větvi „B1/2“, „C“, „D“, „E“ a část větve „A1“ bude pokládáno bezvýkopovou technologií podélných řízených podvrťů.

SO 02 – Provozní objekty

Vodárna Ratibořské Hory

- **Přístavba akumulace** je tvořena železobetonovou monolitickou vanou z betonu vodostavěbního C 30/37 XF1 XA1 o tl. Stěny 45 cm s vyztužením ocelovými sítěmi 150/150/ 8 cm kladenými dvojité u vnitřního a vnějšího líce s krytím min. 5 Dno akumulace bude vyspádováno do kalové jámky 40x40 cm pro osazení čerpadla. Zastropení přístavby zemní akumulace bude provedeno ŽB prefa atyp. panelů. Stávající akumulární nádrž s nově přístavěnou nádrží bude ve dně propojena dvěma prostory rozměru 25x25 cm
- **Technologické vybavení** - voda z obou studní bude pomocí ponorných čerpadel umístěných ve vrtu a ve stáv. studni čerpána do zemní akumulace pod provozním objektem vodárny.

Automatická tlaková stanice (ATS) – bude zajišťovat konstantní tlak ve vodovodním

řádu pásma č. II

Čerpací stanice (ČS) – je navržena pro výtlač vody ze zdroje v Ratibořských Horách do vodojemu

Vodárna Ratibořice

- **Bourací práce** - v rámci výkopových prací pro novou akumulární nádrž budou stávající betonové konstrukce akumulace vybourány
- **Železobetonová vana – založení objektu** - akumulární nádrž, která zároveň slouží jako založení pro provozní objekt je řešena monolitickou vanou z betonu vodostavěbního C 30/37 XF1 XA1 o tloušťce stěny 450 mm s vyztužením ocelovými sítěmi 150/150/ 8 cm kladenými dvojité u vnitřního a vnějšího líce s krytím min. 5 cm. Akumulární nádrž je řešena jako tříkomorová s tím ž první komora rozměru 1,4x1,6 m slouží k nátoku surové vody ze zdroje, druhá komora rozměru 5,1 x3,1 m slouží k akumulaci upravené vody po průtoku technologickými filtry na odstranění manganu a třetí nádrž rozměru 1,4x1,6m slouží jako sedimentační jámka pro kaly z prací vody pro proplach technologického filtru.

- **Technologické vybavení**

Úpravná vody + čerpací stanice (ČS) - je navržena úprava na tlakovém filtru, proplachová voda je akumulována po dobu 24 hodin v sedimentační jánce kde bude osazeno kalové čerpadlo o parametrech. Provoz tlakového filtru je automatický včetně proplachů filtrační náplně

- **Rekonstrukce vodojemu** - v rámci rekonstrukce vodojemu bude provedena i rekonstrukce výpustného potrubí ze dna. Stávající nefunkční potrubí bude vyměněno
- **Technologické vybavení** - hladina vody ve vodojemu je hlídána pomocí ultrazvukového čidla. Do vodojemu je voda distribuována pomocí čerpacích stanic z vodáren v Ratibořských Horách a v Ratibořicích. Na jednotlivých distribučních místech tzn: na ATS Ratibořské Hory, na ČS Ratibořské Hory a na ČS Ratibořice bude instalována technologie dálkového přenosu naměřených dat o průtoku vody a poruchových stavů

SO 04 – Vrtaná studna na parcele KN č. 408/1 v k.ú. Ratibořské Hory o hloubce cca 50m bude vystrojena PE zárubnicí Ø 160/140 mm. Nad úpravou zhlaví vrtu bude osazena skružován šachtyce o průměru 1000 mm s vyvýšením cca 500 mm nad úroveň okolního terénu

Současně bylo projednáno nakládání s vodami dle ustanovení § 8 zákona o vodách a to: k odběru podzemní vody z tohoto jámacího objektu:

v celkovém množství:

max.	1,00 l/s	ø 0,48 l/s
max.	1.500,00 m ³ /měs	
max.	15.000,00 m ³ /rok	

Stavba vodních děl bude provedena na pozemcích v k.ú. Ratibořské Hory a v k.ú. Ratibořice tak jak jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

Současně se žádostí byl předložen projekt vodního díla, kterou vypracovala fi Ing. Martin Růžička, CSc.-Alcedo, se sídlem Václavská 495/III,377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72095989 s oprávněným projektantem ing. Martinem Růžičkou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101401. Součástí projektu byla i dokladová část, která obsahovala doklady o vlastnictví pozemku či jiného práva k němu - informace o parcelách KN z katastru nemovitostí včetně snímků katastrální mapy; smlouvy na zřízení věcného břemene uzavřené s vlastníky pozemků; stanoviska dotčených orgánů a organizací, vlastníků a správců technické infrastruktury; územní rozhodnutí vydané MěÚ Tábor, stavebním úřadem pod č.j. S-META 15065/2009/Cha (METAB 19999/2009/SÚ/Cha) dne 20.5.2009 včetně souhlasu dle §15 stavebního zákona s č.j. S-META 41396/2009/Cha (METAB 41409/2009/SÚ/Cha ze dne 28.8.2009.

Protože žádost neobsahovala veškeré požadované náležitosti, bylo řízení společně s výzvou na její doplnění přerušeno dne 19.8.2009 pod č.j. MRETAB 39720/2009 OŽP/Ba, Po jejích doplnění vodoprávní úřad uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a stanovil oznámením ze dne 11.9.2009 pod č.j. S-META 39682/2009 OŽP/Ba 7 (METAB 43529/2009/OŽP/Ba) termín ústního jednání na den 14.10.2009 s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou své připomínky a námítky uplatnit nejpozději při ústním jednání. Oznámení bylo vlastníkům pozemků přímo dotčených stavbou a vlastníkům sousedních pozemků doručováno v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona veřejnou vyhláškou, které byla po předepsanou dobu 30ti dnů přede dnem ústního jednání vyvěšena úřední desce MěÚ Tábor a OÚ Ratibořské Hory. Z ústního jednání byl pořízen protokol, do něhož jsou zaznamenány zjištěné skutečnosti potřebné pro vydání daného rozhodnutí.

Podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů, organizací a správců sítí, byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí pod podmínku č. 11.

V řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě tohoto zkoumání určil okruh účastníků řízení. Právo účastníka řízení bylo přiznáno navrhovateli, vlastníkům pozemků přímo dotčených stavbou, vlastníkům sousedních pozemků, vlastníkům technické infrastruktury tak, jak je uvedeno v rozdělovníku.


Na základě výše uvedeného rozhodl vodoprávní úřad po projednání ve vodoprávním řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí

Za vydání stavebního povolení se stanoví správní poplatek dle Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebníku správních poplatků, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč. Tento poplatek byl uhrazen dne 14.10.2009.

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 citovaného stavebního zákona a § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona vlastníkům pozemků přímo dotčených stavbou a vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, vlastníkům technické infrastruktury uvedených v příloze doručuje veřejnou vyhláškou s tím, že po dobu 15-ti dnů bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tábor a Obecního úřadu Ratibořské Hory. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

/Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí./

Rozhodnutí dále obdrží na doručení :

- navrhovatel

1. Obec Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, fi Ing. Martin Růžička, CSc.-Alcedo, se sídlem Václavská 495/III,377 01 Jindřichův Hradec

- **dotčené orgány**

2. MěÚ Tábor – stavební úřad
3. MěÚ Tábor – odbor rozvoje
4. MěÚ Tábor – odbor dopravy
5. KHS ÚP Tábor
6. HZS JČK ÚP Tábor
7. Policie ČR DJ, Soběslavská čp. 2763, Tábor

- **k vyvěšení:**

8. MěÚ Tábor, odbor VV se žádostí o vyvěšení na dobu 15ti dnů
9. OÚ Ratibořské Hory se žádostí o vyvěšení na dobu 15ti dnů
- **na vědomí**
10. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.,
11. E.ON ČR, s.r.o., TED, F.A.Gemštera 2151/6, 37049 České Budějovice
12. Telefonica 02 a.s., Olšanská 55, Praha 3
13. ZVHS OPV, pracoviště Tábor, Husovo nám. 539, 390 01 Tábor
14. SÚS JK, závod Tábor, Vožická 2107, 39041 Tábor
15. Povodí Vltavy s.p., ZHV Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Příloha:

- č. 1 vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou (výkopová technologie)
- č. 2 vlastníci pozemků nepřímo dotčených stavbou (bezvýkopová technologie)
- č. 3 vlastníci sousedních pozemků , kteří mohou být stavbou dotčeni
 - a) vlastníci sousedních pozemků do nichž zasahuje ochranné pásmo vodovodu
 - b) vlastníci sousedních pozemků rekonstruovaných provozních objektů

VYPRÁVENO DNE: **- 2 -11- 2009**